



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w CZŁUCHOWIE**
SE.II.4717.43.2015.AŻ

Człuchów, dnia 11 września 2015r.

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 14 i § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie po rozpatrzeniu niżej wymienionych danych zawartych w protokołach poboru próbek wody i sprawozdaniach z badań:

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru	Zakres badań	Ocena jakości wody na podstawie sprawozdania z badań
1	119/2015	17.02.2015	kurek czerpalny w hydroforni	MK	Przydatność wody do spożycia
2	SB/29911/05/2015	19.05.2015	kurek czerpalny w hydroforni	MP	Przydatność wody do spożycia
3	444/2015	27.05.2015	kurek czerpalny w domu u sołtysa	powtórka	Przydatność wody do spożycia
4	SB/33986/06/2015	10.06.2015	kurek czerpalny w punkcie nr 1	powtórka	Przydatność wody do spożycia
5	SB/33987/06/2015	10.06.2015	kurek czerpalny w punkcie nr 2	powtórka	Przydatność wody do spożycia

MK – monitoring kontrolny – (mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy, bakterie grupy coli, *Escherichia coli*)

MP – monitoring przeglądowy – (mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy, azotyny, azotany, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sól, utlenialność z KMnO₄, twardość ogólna, bor, glin, chrom, nikiel, miedź, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, suma trichloroetanu i tetrachloroetenu, 1-2, dichloroetan, benzo(a)piren, benzen, chlorek winylu, suma WWA, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosfoorganiczne, suma pestycydów, bakterie grupy coli w 100 ml wody, *Escherichia coli* w 100 ml wody, enterokoki w 100 ml wody, ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 st. C po 72 h.

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi na warunkach przyznanego odstępstwa z **wodociągu Garbek**

2. zgodność charakterystyki metod badań z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

UZASADNIENIE

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, podawanej odbiorcom usług, świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, w ramach nadzoru bieżącego jak i przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody.

Monitoring jakości wody realizowany jest w w/w stałych punktach czerpalnych, będących punktami monitoringowymi dla jakości wody podawanej z **urządzenia wodociągowego Garbek**. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (monitoring kontrolny) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (monitoring przeglądowy).

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia, przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody z przedmiotowego wodociągu w I półroczu 2015r. wykazały przekroczenie w zakresie ogólnej liczby bakterii z grupy coli w dwóch próbkach wody pobranych w maju. Wykonana powtórka kwestionowanego parametru nie wykazała występowania przekroczeń.

Pozostałe próbki wody potwierdzają przydatność wody do spożycia przez ludzi w **wodociągu Garbek**.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

p.o. Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Człuchowie
Tadeusz Dębski

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo
2. Wójt Gminy Przechlewo
Ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo
3. a/a