



AB 1274



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Os. Witosy 1, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 45 266, e-mail: psse.laboratorium@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY
NR 322/2016

Data sporządzenia sprawozdania: 29.04.2016r.

Zleceniodawca:	Zakład Gospodarki Komunalnej Ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo	Metoda pobrania:	IR_HK_12_01
Umowa – zlecenie nr / pozycja z planu poboru:	18/2016/ nie dotyczy	Rodzaj próbki / rodzaj wody:	Woda/Woda do spożycia
Data pobrania:	26.04.2016r.	Data przyjęcia próbki:	26.04.2016r.
Próbkobiorca: (PIS / klient indywidualny)	Aleksandra Dawdziak	Stan próbki w chwili przyjęcia:	Prawidłowy
Nr protokołu pobrania:	322/2016	Kod próbki nadany w laboratorium:	322/WS/B/CH/Z
Adres pobrania próbki:	Stacja uzdatniania Przechlewo 77-320 Przechlewo Gmina Przechlewo	Data rozpoczęcia / zakończenia badań:	26.04.2016r./29.04.2016r.
Miejsce pobrania:	Stacja uzdatniania	Informacje dodatkowe:	Wodociąg publiczny Przechlewo

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp	Badana cecha	Metoda badawcza	Wynik	Jednostka miary	Wartość dopuszczalna*	
1	Obecność i liczba bakterii grupy coli	PB-5/WO, wyd.2 z dnia 20.04.2011 r.	A	0	jtk/100ml	0
2	Obecność i liczba <i>Escherichia coli</i>	PB-5/WO, wyd.2 z dnia 20.04.2011 r.	A	0	jtk/100ml	0

PB-5/WO – metoda równoważna ze wskazaną w przepisie prawa

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Osoba autoryzująca: mgr inż. Grażyna Stoltmann, kierownik techniczny

WYNIKI BADANIA FIZYKOCHEMICZNEGO

Lp	Badana cecha	Metoda badawcza	Wynik	Niepewność*	Jednostka miary	Wartość dopuszczalna**	
1	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015 pkt 7	SZ	5	-	mg/l Pt	-
2	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003	A	0,4	0,1	NTU	1
3	pH	PN-EN ISO 10523:2012	A	7,5 (19,6°C)	0,1	-	6,5-9,5
4	Przewodność elektryczna właściwa (25°C) ¹⁾	PN-EN 27888:1999	A	518 (18,1°C)	15	µS/cm	2500
5	Zapach	PB-1/WO, wyd. 2 z dnia 01.08.2012 r.	SZ	Akceptowalny	-	-	-
6	Smak	PB-1/WO, wyd. 2 z dnia 01.08.2012 r.	SZ	Akceptowalny	-	-	-
7	Amonowy jon	PN-ISO 7150-1:2002	A	<0,15	-	mg/l	0,50

*< uzyskany wynik badania jest poniżej granicy oznaczalności

1) korekta wyniku przewodności elektrycznej właściwej za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

* Niepewność rozszerzona wynika z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%.

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Osoba autoryzująca: mgr inż. Aleksandra Dawdziak, z-ca kierownika technicznego

A – metoda badawcza akredytowana (AB 1274)

SZ – metoda badawcza nieakredytowana, objęta systemem zarządzania

Wyniki dotyczą wyłącznie badanej próbki.

Podane niepewności dotyczą etapu badania.

Laboratorium nie odpowiada za pobór i transport próbek.

Sprawozdanie z badań może być powielane jedynie w całości.

Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Rozdzielnik:

adresat

a/a

KONIEC SPRAWOZDANIA

Kierownik ds. Jakości
Oddziału Laboratoryjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Człuchowie
Zatwierdził: *Maria Pomyńska*
Maria Pomyńska