



AB 1274



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Os. Witosy 1, 77-300 Człuchów
tel. 59 83 45 266, e-mail: psse.laboratorium@wp.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY
NR 757/2017**

Data sporządzenia sprawozdania:	27.09.2017r		
Zleceniodawca/klient:	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo		
Cel badań:	Dla potrzeb potwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym prawnie		
Umowa – zlecenie nr / pozycja z planu poboru:	353/2017/nie dotyczy	Rodzaj próbki / rodzaj wody:	Woda/ Woda do spożycia
Data i godz. pobrania próbki:	25.09.2017r. Godz. 11:00	Data i godz. przyjęcia próbki:	25.09.2017r. Godz. 13:15
Obiekt /adres pobrania próbki:	Sąpolno 77-320 Przechlewo	Stan próbki w chwili przyjęcia/ temperatura w pojemniku transportowym:	Prawidłowy/ 7,0°C
Miejsce pobrania próbki:	Kurek czerpalny w hydrofornii	Kod próbki nadany w laboratorium:	757/WS/B/Z
Nr protokołu pobrania:	757/2017	Data rozpoczęcia / zakończenia badań:	25.09.2017r./26.09.2017r
Próbkobiorca: Klient	Małgorzata Hnateczak	Informacje dodatkowe o próbce: brak	
Metoda pobrania:	IR-HK-12-01		

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO

Lp	Badana cecha	Metoda badawcza	Wynik	Jednostka miary	Najwyższa dopuszczalna wartość**	
1	Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	A R	0	jtk/100ml	0
2	Liczba <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014-12	A R	0	jtk/100ml	0

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)

Osoba autoryzująca: mgr inż. Grażyna Stoltmann – Starszy Asystent

A – metoda badawcza akredytowana (AB 1274)

R – metoda referencyjna, wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa

Wyniki dotyczą wyłącznie badanej próbki.

Sprawozdanie z badań może być powielane jedynie w całości.

Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium nie odpowiada za pobór i transport próbek.

Kierownik ds. jakości
Oddziału Laboratoryjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Człuchowie
Zatwierdził:
Maria Ordyńska

Rozdzielnik:
Adresat
a/a

KONIEC SPRAWOZDANIA