



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SE.II.4717.73.2021.AŻ

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **zakładowego Dobrzyń** za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu zakładowego Dobrzyń, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	140277/20/GDY/Z1	19.03.2020	Dobrzyń SUW - wyjście na sieć
2	0142/2020	04.05.2020	Dobrzyń 2 - zlew w kuchni w budynku mieszkalnym
3	293089/20/GDY	22.06.2020	Dobrzyń SUW - wyjście na sieć
	0502/2020	16.11.2020	Dobrzyń 2 - zlew w kuchni w budynku mieszkalnym
	489916/20/GDY	28.09.2020	Dobrzyń SUW - wyjście na sieć

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu zakładowego Dobrzyń jest firma GOODVALLEY Agro S.A. z siedzibą w Przechlewie;
2. Wodociąg zakładowy Dobrzyń zaopatruje w wodę fermę w Dobrzyniu oraz miejscowość Dobrzyń.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 16 m³/d
4. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 29 osób.
5. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
6. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu zakładowego Dobrzyń.
8. Woda pobrana z wodociągu zakładowego Dobrzyń w przeciągu całego 2020 roku **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. 2017 poz. 2294/.

Dokument podpisany przez
Marcin Barton
Data: 2021.01.27 07:46:55 CET

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Wójt Gminy Przechlewo
ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a