



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Człuchowie**

SE.II.4717.71.2021.AŻ

OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu **publicznego Przechlewo** za rok 2020*

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.); § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Przechlewo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	166/WS/2020	30.03.2020	Przechlewo ul. Człuchowska 26 - zlew w kuchni w Urzędzie Gminy
2	0136/2020	04.05.2020	Przechlewo Dąbrowa - zlew na Sali sprzedaży w sklepie
3	0304/2020	03.08.2020	Przechlewo stacja uzdatniania
4	730/521/20	22.09.2020	Przechlewo Dąbrowa - zlew na Sali sprzedaży w sklepie
5	0504/2020	16.11.2020	Przechlewo ul. Człuchowska 25 - umywalka w łazience w Posterunku Policji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeanalizował powyższe sprawozdania z badań wody z pobranych z punktów kontrolnych.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Przechlewo jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie.
2. Wodociąg publiczny Przechlewo zaopatruje w wodę miejscowości: Przechlewo, Dąbrowa, Zdrójki.
3. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 443,6 m³/d
4. Proces uzdatniania wody oparty jest na napowietrzaniu wody i filtracji.
5. Dezynfekcja wody prowadzona okresowo – podchloryn sodu.
6. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 3160 osób.
7. W 2020r. nie zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wystąpienia niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody z wodociągu publicznego Przechlewo.
8. Woda pobrana z wodociągu publicznego Przechlewo w przeciągu całego 2020 roku **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2015 poz. 1989/.

Dokument podpisany przez
Marcin Barton
Data: 2021.01.27 07:46:08 CET

Otrzymują:

- I. Do wiadomości:
 1. Wójt Gminy Przechlewo
ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo
 2. Starosta Człuchowski
Ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
 3. a/a