



Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.
Plac Piastowski 27A, 89-600 Chojnice
tel.: 52 3974176, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl
Laboratorium
ul. Igielska 15, 89-600 Chojnice
tel.: 52 3974654 w.22, e-mail: laboratorium@wodociagi.chojnice.pl



AB 1610

Sprawozdanie z badań nr 0411/2021

Zleceniodawca: Gmina Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo

Data zlecenia: 2021.07.28

Rodzaj próbki	Numer próbki	Miejsce pobrania	Punkt pobrania
Woda do spożycia	0599/07/2021	Imielno	SUW

Próbka pobrana i dostarczona przez: Dawid Polerowicz-pracownik Laboratorium

Stan próbki: przydatna do badań

Uwagi dotyczące próbki: próbka pobrana wg zlecenia nr 239/2021, protokół pobrania nr 363/2021

Data pobrania próbki	Metoda pobrania	Data dostarczenia próbki
2021.07.28	PN-ISO 5667-5:2017-10 ^A	2021.07.28

Data rozpoczęcia badań: 2021.07.28

Data zakończenia badań: 2021.07.29

L.p.	Parametr	Jednostka	Wynik z niepewnością* ¹	Norma/ metodyka badawcza	Wartość parametryczna* ²
1.	Mangan	µg/l	50 ±14	Test Hach Nr LCW 032 wyd.1 z 11/2019 ^{A, Z}	≤ 50

Data sporządzenia: 2021.07.29

*¹- Niepewność wyniku wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Niepewność pomiaru podawana jest tylko w przypadku metod, dla których Laboratorium oszacowało niepewność. W przypadku próbek pobranych i dostarczonych przez Klienta, oszacowana niepewność nie obejmuje procesu pobierania i transportowania próbek.

*²-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Klient ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od otrzymania „Sprawozdania z badań”.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór, transport, metodę pobrania, czystość pojemników w przypadku próbki pobranej przez Klienta.

A- metoda akredytowana

Wartość parametryczna- dopuszczalne wartości wskaźników

Z-metoda zatwierdzona przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Chojnicach (decyzja nr PSSE-NZ-9200-63/18/7/21 z dnia 08.04.2021)

Autoryzował : mgr Marlena Bardo
Kierownik Działu Laboratorium

Zatwierdził: mgr Marlena Bardo
Kierownik Działu Laboratorium

KONIEC